令和8年2月　水質検査結果1

給水栓水			下般若配水場系統		後飛保配水場系統		小鹿第3	神明	両高屋	布袋東部第2	上奈良	**草井系統**	草井南部
検査項目	単位等	水質基準	ア 江南緑地公園テニスコート	イ 二子山児童遊園	ウ 松竹公民館	エ 島宮公園	オ 生島神社	カ 阿弥陀寺	キ 高屋神社	ク 稲木神社	ケ 上奈良北墓地	コ 草井第2水源	サ 草井南部水源
採水年月日	年月日	—	2026/2/3	2026/2/3	2026/2/3	2026/2/3	2026/2/3	2026/2/3	2026/2/3	2026/2/3	2026/2/3	2026/2/3	2026/2/3
採水時間	時:分	—	10:31	11:22	12:15	12:00	12:47	12:35	10:50	11:08	11:45	10:15	10:08
天候	当日	—	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
気温	℃	—	6	7	8	8	8	8	6	7	7	6	6
水温	℃	—	8.5	9.2	14	4.5	7.5	9.3	7	4	12	14.8	7.2
残留塩素	mg/L	遊離型0.1以上	0.40	0.30	0.40	0.40	0.30	0.40	0.30	0.30	0.40	0.30	0.30
一般細菌	個/mL	1mL中の集落数100以下	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
大腸菌	—	検出されないこと	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	−	−	−	−	−	−	−
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	−	−	5.4	5.4	−	5.2	0.76	4.8	5.3	−	−
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	−	−	<0.001	−	−	−	−	−	−	−	−
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
ベンゼン	mg/L	0.01以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	−	−	−	−	−	−	−
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	−	−	−	−	−	−	−
クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.004	0.005	<0.001	<0.001	−	−	−	−	−	−	−
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	−	−	−	−	−	−	−
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.001	0.002	<0.001	<0.001	−	−	−	−	−	−	−
臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	−	−	−	−	−	−	−
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.008	0.01	<0.001	<0.001	−	−	−	−	−	−	−
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.005	0.005	<0.003	<0.003	−	−	−	−	−	−	−
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.003	0.003	<0.001	<0.001	−	−	−	−	−	−	−
ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	−	−	−	−	−	−	−
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	−	−	−	−	−	−	−
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.02	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	0.02	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
塩化物イオン	mg/L	200以下	7.4	7.4	9.1	9	7.3	9	7.5	8.5	9	5.8	7.4
カルシウム、マグネシウム等	mg/L	300以下	−	−	85	85	−	−	−	−	−	−	−
蒸発残留物	mg/L	500以下	−	−	170	170	−	−	−	−	−	−	−
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
フェノール類	mg/L	0.005以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
有機物の量）	mg/L	3以下	0.6	0.6	<0.3	<0.3	0.6	<0.3	0.6	<0.3	<0.3	<0.3	0.6
pH値	—	5.8～8.6	7	7	7	6.9	7	6.9	7	6.7	7	6.7	7.2
味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.8
濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
抱水クロラール	mg/L	0.02以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
腐食性	-	-1程度以上	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
従属栄養細菌	CFU/mL	2000以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸	mg/L	0.00005以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
判定	適又は不適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適